



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZPU.271.4.2018

Nazwa Postępowania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie ponowne

Ojrzeń, 20.02.2018 r.

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń.

Siedziba: Urząd Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

REGON:130378338

NIP: 566-187-43-65

Strona internetowa: www.ojrzen.pl

Adres strony internetowej BIP: www.ugojrzen.bip.org.pl

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego sekretariat@ojrzen.pl

Postępowanie: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie ponowne, znak: ZPU.271.4.2018, prowadzone na podstawie rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106)

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W dniu 19.02.2018 r. jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

Poniżej prezentujemy treść zapytania, wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego w tym zakresie.

Pytanie wykonawcy:

„W opisie przedmiotu zamówienia podano wymóg, że:

“Maksymalny koszt eksploatacji liczony jako suma:

- energii elektrycznej, przy założeniu: ceny na poziomie: 0,6 [zł/kWh] netto (energia i dystrybucja), liczonej jako zużycie wszelkich odbiorników funkcjonujących w oczyszczalni, urządzeń technologicznych (pomp, wentylatorów, napowietrzaczy itp.).
- polielektrolitu, przy założeniu ceny ryczałtowej rocznego zużycia 3.000 netto
- utylizacji odpadów (osady, skratki i piasek), przy założeniu ceny za tonę na poziomie: 129,60
- analiz ścieków i osadów przy założeniu ceny ryczałtowej 5.000, zł rocznie netto
- opłat środowiskowych przy założeniu ceny ryczałtowej 2.000,00 (opłata brutto równa się opłacie netto)

nie może być wyższy niż 0,7 zł/m 3 netto oczyszczanych ścieków, przy założeniu maksymalnej wydajności dobowej oczyszczalni – 200 m 3 oczyszczanych ścieków.”

Wymienione składowe nie zawierają podatków od nieruchomości, amortyzacji, płac i narzutów na płace, opłat serwisowych oraz tworzenia funduszu remontowego.

W związku z powyższym czy czynniki wymienione poza opisem przedmiotu zamówienia będą brane pod uwagę przy ocenie wykonania dzieła?

Tym bardziej, że od 1 stycznia b.r. składowe takie jak opłaty środowiskowe, inaczej będą uwzględniane w kalkulacjach stałych niż dotychczas.”

Odpowiedź zamawiającego:

Czynniki wymienione poza opisem przedmiotu zamówienia nie będą brane pod uwagę, nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach. Należy kalkulować tylko te czynniki, które wskazano w treści zapytania. Ponadto, czynniki cenotwórcze wskazane ryczałtowo, nie mogą być modyfikowane przez Wykonawców – czyli muszą być uwzględnione w kalkulacji w takiej wysokości, w jakiej zostały podane.

Zdzisław Mierzejewski
Wójt Gminy Ojrzeń