

**GMINA OJRZEŃ**  
06-456 Ojrzeń  
ul. Ciechanowska 27.  
NIP 566-187-43-65

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w  
miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa – ETAP II  
Znak sprawy: ZPU.271.4.2015**

W dniu 09 kwietnia 2015 r., od Wykonawcy wpłynęły zapytania odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa – ETAP II, znak sprawy: ZPU.271.4.2015. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2, oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z póź. zm.) poniżej zamieszczona/przekazana jest treść zapytań wykonawcy, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie 1:**

„W przetargu na wykonanie kanalizacji tłocznej etap II, przedmiar robót zawiera rozbieżności w dł.odcinków sieci pe fi 40- 683 mb (w dalszej części przedmiaru jest 783 mb) oraz odcinek fi 63 - 1784,5 mb (w dalszej części jest o 10 mb więcej) Proszę o podanie które długości mają być w wycenie.”

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Informujemy, iż przedmiar nie zawiera rozbieżności. Różnice w długościach zawarte wynikają z faktu, iż końcówki rurociągów z uwagi na niemontowanie w obecnym etapie urządzeń zbiornikowo tłocznych, wyciągnięte będą ponad teren gruntu – obrazuje to zapis w przedmiarze  $40 \times 2,5 = 100\text{m}$  w przypadku PE 40, oraz  $2 \times 2,5 = 5\text{ m}$  więcej w przypadku PE63 (w tym wypadku różnica wynosi 5m, nie zaś wskazane w pytaniu 10m:  $1.784,5 - 1.789,5 = -5\text{m}$ ). Tak więc pomiar długości liniowej rurociągu w terenie jest wartością podaną w części opisowej SIWZ i przedmiaru prac i wynosi: dla PE 40: 683 m, PE 63: 1784,5 m, natomiast faktyczne długości rurociągów, związane z wystawieniem zakończeń ponad poziom gruntu zawarte są w części obmiarowej i wynoszą: dla PE 40: 783 m, PE 63: 1789,5 m.

**WÓJT**  
*Zdzisław Mierzejewski*