


3M



----- - proj. kabel YKY 5*25 mm² - zasilanie obiektów sportowych - tablica TR,

— · — · — · — · — - proj. kabel YKY 5*16 mm²- zasilanie szafki oświetlenia SO,

———— - proj. kabel YKY 5*10 mm² - oświetlenie boisk sportowych,

----- - proj. kabel YKY 5*10 mm² - oświetlenie nocne terenu boisk,

SO - proj. szafka oświetleniowa.

UWAGI !

1.Na schemacie podano długość kabla między masztami.

2.Na dnie rowu kablowego ułożyć uziom powierzchniowy

- bednarka ocynkowana Fe Zn 30 x 4.

<p align="center">USUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ SKARŻYŃSKI 06-400 Ciechanów, ul. Batalionów Chłopskich 17/9</p>				
OBIEKT:	Kompleks boisk sportowych ORLIK - 2012.			
ADRES:	KRASZEWO - Gmina Ojrzeń - dz. nr 212/15, 212/16			
TEMAT:	Linie kablowe oświetlenia boisk sportowych			Rys. nr 2.
BRANŻA:	Elektryczna	Schemat ideowy zasilania		Skala 1:50
Projektant:	mgr inż.A. Skarżyński	Upr.-Cie 75/88		III - 2010