


1. Mieszanka optymalna z kruszywa łamaego 0/31,5
2. Wzmocnienie gruntu cmentem do 5Mpa
3. Zasyпка żwirem, piaskiem lub gruntem redzimym
4. Żwir z piaskiem zagęszczony warstwami co 20 cm do wys. 30 cm ponad wierzch rury
5. Podsypka piaskiem
6. Drenaż z sączków PVC 113 mm ( w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych
7. Warstwa filtracyjna z grubego żwiru

	PROJEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KRASZEWO - GRABÓWIEC OD KM 0+000,00 DO KM 3+493,94
	INWESTOR Gmina Ojrzeń 06-456 Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27
BRANŻA SANITARNA	
PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU	
SKALA 1:20	NR RYSUNKU 7
PROJEKTANT MGR INŻ. PIOTR KOZŁOWSKI upr. nr 7342/CiE-7/193	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
DATA LUTY 2009	